Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 30 października 2026 r.
Znak sprawy HK.903.673.2026

KOMUNIKAT HK/133/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że **w badaniu jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej zaopatrującej Uniwersyteckim Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok stwierdzono w jednej próbce wody niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii Legionella sp. w liczbie 1600 jtk/1000 ml.**

W wodzie ciepłej powinno być mniej niż 1000 mikroorganizmów (jednostek tworzących kolonie) w 1 litrze wody.

Uzyskane wyniki wskazują na średnie skolonizowanie bakteriami Legionella sp. instalacji wody ciepłej.

Zarządca budynku został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok